SIA "Vides audits" laboratorija
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006
tālr.: 67556152, fakss: 67545146
www.videsaudits.lv
info@videsaudits.lv

-T- 261

15.08.2019

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 4492-12.08-19

1. Informācija par pasūtītāju

Pasūtītājs: Vangažu avots, SIA
Adrese: Priežu iela 4, Vangaži, Inčukalna nov., Latvija, LV-2136
Tālrunis: 67995378, 20250665
Fakss: 67995378

2. Informācija par paraugiem:

Objekts: "Stalšēni 3", dz. Nr.2, Inčukalna pag., Inčukalna nov.
Paraugu ņēma: SIA "Vides Audits"
Paraugu ņemšanas datums: 12.08.2019, plkst. 9:40
Paraugu ņemšanas metode: LVS EN ISO 19458:2006 un LVS ISO 5667-5:2006
Parauga ņemšanas plāns: Paraugs noņemts saskaņā ar dzeramā ūdens kārtējo monitoringa programmu 2019. gadam

3. Paraugu apraksts

N.p.k.	Ņemšanas vieta, plāns	Parauga veids	Trauka veids	Daudzums
1	1. stāva virtuvē no izlietnes krāna	dzeramais ūdens	plastmasas pudele un sterils maisiņš	0,5L+0,4L

Paraugu pieņemšanas datums: 12.08.2019, plkst. 13:30

Testēšanas rezultāti

Testēšanas izpildes sākuma/beigu datums: 12.08.2019/15.08.2019

Nosakāmais rādītājs	Mērv.	Rezultāts	Rezultāta ˜ nenoteiktība	Testēšanas metodes Nr.
1. paraugs - 1. stāva virtuvē no izlietnes krāna				
Vides reakcija, pH 20°C	pH vien.	7.87	0.16	LVS EN ISO 10523:2012
Elektrovadītspēja 20°C	µS/cm	278	11	LVS EN 27888:1993
Krāsainība	mgL/Pt	10*	-	LVS EN ISO 7887:2012
Duļķainība	NTU vien.	2.84	0.20	LVS EN ISO 7027-1:2016
Amonija joni, NH4	mg/L	<0.009	-	LVS EN ISO 11732:2005
Dzelzs kopējā, Fe	mg/L	0.74	0.07	Stand.Meth.3111B:2011
Garša, smarža	-	bez būtiskām izmaiņām	-	LVS EN 1622:2006
Mangāns, Mn	mg/L	0.06	0.01	Stand.Meth.3111B:2011
Hlorīdjoni, Cl	mg/L	1.19	0.04	LVS EN ISO 10304:2009+AC2013
Sulfātjoni, SO4	mg/L	1.69	0.11	LVS EN ISO 10304:2009+AC2013
E-coli	KVV/100mL	nav konstatētas	-	LVS EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Koliformas	KVV/100mL	nav konstatētas	-	LVS EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Mikroorganismu koloniju skaits 22°C	KVV/mL	800	-	LVS EN ISO 6222:1999

* Rezultāts atrodas intervālā starp metodes noteikšanas robežu (MDL) un mazāko kvantitatīvi nosakāmo koncentrāciju (LQ). Nenoteiktība šajā intervālā var sasniegt 50%.
**rezultāts, kas ir < 80 mg/l Pt nozīmē, ka krāsainība ir bez būtiskām izmaiņām.
~ uzdotā nenoteiktība ir paplašinātā nenoteiktība, kas aprēķināta, izmantojot A tipa (statistisko) pieeju un pārklāšanās koeficientu 2, kurš nodrošina 95% ticamības līmeni.
Rezultāti, kas mazāki par metodes noteikšanas robežu (MDL), uzdoti ar zīmi “< “.
Skaitlis, kas atrodas aiz zīmes “< “, ir vienāds ar MDL.

Laboratorijas vadītājas vietniece: Natalija Gorbunova

Bez SIA "Vides audits" laboratorijas rakstiskas atļaujas testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā ir aizliegta!

Rezultāti ir sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.
Testēšanas pārskats Nr. 4492-12.08-19