



SIA "Vides audits" laboratorija  
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006  
tālr.: 67556152  
www.videsaudits.lv  
info@videsaudits.lv



29.08.2022

## TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 3957-25.08-22

### 1. Informācija par pasūtītāju

**Pasūtītājs:** Vangažu avots, SIA

**Adrese:** Priežu iela 4, Vangaži, Ropažu nov., Latvija, LV-2136

**Tālrunis:** 67995378, 20250665

**Fakss:** 67995378

### 2. Informācija par paraugiem:

**Objekts:** Kārļzemnieki 1-1

**Paraugu ņēma:** SIA "Vides Audits"

**Paraugu ņemšanas datums:** 25.08.2022, plkst. 12:55

**Paraugu ņemšanas metode:** LVS ISO 5667-5:2006 un LVS EN ISO 19458:2006

### 3. Paraugu apraksts

N.p.k.	Ņemšanas vieta	Parauga veids	Trauka veids	Daudzums
1	Krāns virtuvē	dzeramais ūdens	plastmasas pudele un sterils maisiņš	0,5L+0,4L

**Paraugu pieņemšanas datums:** 25.08.2022, plkst. 13:30

Testēšanas rezultāti

Testēšanas izpildes sākuma/beigu datums: 25.08.2022/29.08.2022

Nosakāmais rādītājs	Mērv.	Rezultāts	Rezultāta nenoteiktība	Testēšanas metodes Nr.
<b>1. paraugs - Krāns virtuvē</b>				
Vides reakcija, pH 20°C	pH vien.	7.72	0.15	LVS EN ISO 10523:2012
Elektrovadītspēja 20°C	µS/cm	295	12	LVS EN 27888:1993
Krāsainība	mg/LPt	<4	-	LVS EN ISO 7887:2012
Duļķainība	NTU vien.	<0.04	-	LVS EN ISO 7027-1:2016
Amonija joni, NH <sub>4</sub>	mg/L	<0.003	-	LVS ISO 7150-1:1984
Dzelzs, kopējā, Fe	mg/L	<0.01	-	LVS ISO 6332:2000
Garša, smarža	-	bez būtiskām izmaiņām	-	LVS EN 1622:2006
Mangāns, Mn	mg/L	0.037	0.003	Stand.Meth.3111B:2017
Hloridjoni, Cl	mg/L	1.42	0.09	LVS EN ISO 10304-1:2009
Sulfātjoni, SO <sub>4</sub>	mg/L	11.7	0.7	LVS EN ISO 10304-1:2009
E-coli	KVV/100mL	nav konstatētas	-	LVS EN ISO 9308-1:2014
Koliformas	KVV/100mL	nav konstatētas	-	LVS EN ISO 9308-1:2014
Mikroorganismu koloniju skaits 22°C	KVV/mL	30	15	LVS EN ISO 6222:1999 <sup>§</sup>

<sup>§</sup> Mikroorganismu koloniju skaits noteikts 22°C ±2°C 68h laikā. Izmantota plates uzlējuma metode. Barotne Yeast extract agar.

~ uzdotā nenoteiktība ir paplašinātā nenoteiktība, kas aprēķināta, izmantojot A tipa (statistisko) pieeju un pārklāšanās koeficientu 2, kurš nodrošina 95% ticamības līmeni. Rezultāti, kas mazāki par metodes noteikšanas robežu (MDL), uzdoti ar zīmi "<".

Skaitlis, kas atrodas aiz zīmes "< ", ir vienāds ar MDL.

Laboratorijas vadītājas vietniece: Natalija Gorbunova

Bez SIA "Vides audits" laboratorijas rakstiskas atļaujas testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā ir aizliegta!

Rezultāti ir sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.  
Testēšanas pārskats Nr. 3957-25.08-22

I-KD-5-20-3-15-03-2007